

107No09-08

提案八：有關臺南市玉井區農會於玉井區佛聖段 416 地號，擬申請農業設施(農糧產品加工室及堆肥舍共 2 幢)新建工程，其農糧產品加工室是否應設置無障礙廁所？詳如說明，提請討論。(提案人：臺南市建築師公會)

說 明：一、依據臺南市建築師公會抽查審核表(106-2861-1)辦理。

二、本案建築基地共申請農業設施(農糧產品加工室及堆肥舍共 2 幢建築物)，本次設計係於堆肥舍設置 1 處無障礙廁所，而於另幢農糧產品加工室卻無設置無障礙廁所，未符合本編第 167 條之 3 規定。

三、本案申請均為農業設施使用，其農糧產品加工室雖歸類為 C-2 類組，其使用用途特殊，依本編第 167 條第 3 項規定，是否得免設置無障礙廁所盥洗室？

三、相關設計平面圖(詳本提案附件)。

臺南市建築師公會意見：本案採個案決議：

本案建築物申請用途均為農業設施，其農糧產品加工室之使用用途特殊，依本編第 167 條第 3 項規定，得免設置廁所盥洗室。

決 議：本案個案依臺南市建築師公會意見辦理。

附帶通案決議：建築物使用類組為農業設施(休閒農場除外)者，免設置全部無障礙設施。



名 稱：食品工廠建築及設備設施標準
修正日期：民國 107 年 09 月 27 日
法規類別：行政 > 衛生福利部 > 食品藥物管理目

第一章 通則

第 1 條
本標準依食品安全衛生管理法第十條第二項規定訂定之。

第 2 條
食品工廠建築及設備之設置，除法令另有規定外，依本標準之規定。

第 3 條
本標準所定之食品工廠，應依法辦理工廠登記。

第 4 條
食品工廠設廠，應符合第二章之規定，下列專業食品工廠並應符合第三章之相關規定：

- 一、罐頭食品工廠。
 - 二、冷凍食品工廠。
 - 三、蛋殼醃漬工廠。
 - 四、飲料工廠。
 - 五、醬油工廠。
 - 六、乳品工廠。
 - 七、食用油脂工廠。
 - 八、脫水蔬果工廠。
 - 九、餐盒食品工廠。
 - 十、速食類工廠。
 - 十一、食品添加物工廠。
- 前項專業食品工廠之類別，參考中華民國行業標準分類及經濟部工業產品分類認定。

第二章 食品工廠之基本共同標準

第 5 條
食品工廠之廠區環境應符合下列規定：
一、廠區內應築有連暢之排水溝，空地應鋪設混凝土、柏油或予以綠化，不得有塵土飛揚，環境應隨時保持清潔，地面應隨時清潔。

- 二、排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味。
- 三、禽畜、寵物等應予管制，並有適當的措施以避免污染食品。
- 四、員工宿舍應與作業場所完全隔離並分別設置出入口。
- 五、應實施病媒防治措施。

第 6 條

食品工廠包括辦公室、原料處理場、加工或調理場、檢驗或研究室、包裝室、倉庫、機電室、修護室、更衣室、洗手消毒室、餐廳、員工休息室、員工宿舍及廁所等。凡使用性質或清潔程度要求不同之場所，應個別設置或有效隔離及管理，其建築並應符合下列規定：

- 一、牆壁與支柱：原料處理場、加工或調理場等建築物之牆壁與支柱應為白色或淺色，離地面至少一公尺以內之部分應使用非吸水性、不透水、易清洗之材料鋪設，其表面應平滑無裂縫並經常保持清潔。
- 二、地面：原料處理場、加工或調理場、內包裝室建築物之地面，應採非吸水性、不透水且耐酸鹼、耐磨之材料鋪設。地面應有良好之排水斜度及排水系統。
- 三、地板或天花板：應為白色或淺色，易清掃，可防止灰塵積滯之構築。食品暴露之正上方地板或天花板不得有結露現象，並保持清潔、良好維修之狀態。
- 四、光線：食品工廠之廠房除含印以外，其他各項建築物應有足夠的光線，工作台面或調理台面應保持二百勒克斯以上，機器設備台面應保持一百勒克斯以上，使用之光源應不致改變食品之顏色。
- 五、通風：廠房建築物應通風良好，視需要裝設風扇、抽風機等有效換氣設備，且通風口應有防止病媒侵入之設施，如有密閉之加工室或包裝室，則應有空調設備。
- 六、出入口、門窗及其他孔道：應以非吸水性、易清洗、不透水堅固材料製作，並應設預防止病媒侵入之設施。
- 七、排水系統：應有完整暢通之排水系統，排水溝應有欄截固體殘棄物之設施，出口處並應有防止病媒侵入之設施。
- 八、倉庫：原料倉庫及成品倉庫應分別設置或手獨立，庫內地面應較庫外為高，並採用不透水材料建築，庫內所設之棧板須足以備洽存貨及生產作業之需要。

九、廁所：

- (一)廁所之設置地點應防止污染源。
 - (二)廁所不得正面對向食品作業場所，但如有緩衝設施及有效控制空氣流向以防止污染者，不在此限。
 - (三)應有良好的通風、採光、防蟲、防鼠等設施，並備有流動自來水、清潔劑、烘手器或擦手紙巾等之洗手、乾手設施及地板拖。
 - (四)應有如廁後應洗手之標示。
- 十、更衣室：食品工廠就其需要得設置更衣室，更衣室應設於加工調理場

64

[illegible]

附註：
○=特許規定
△=不特許規定

[illegible]

离位：
①=符合规定 ②=不符合规定